

**Протокол № 1**  
**заседания Дисциплинарной комиссии**  
**СРО НП «МООСС»**

Дата проведения заседания: 20 июня 2013 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Живописная, д. 32, корп. 1.

Время проведения заседания: с 11-00 до 12-25.

Дисциплинарная комиссия СРО НП «МООСС» (далее – Партнерство) в составе:

Председателя: **Хавки** Николая Николаевича

Членов: **Аверьянов** Павел Петрович, **Мустафин** Рамиль Рустамович,  
**Фаткуллин** Вячеслав Хамитович.

Приглашены: **Журкова** Светлана Леонидовна.

Представитель - Открытого акционерного общества «Авиационная промышленность» извещен, не явился.

Представитель Комитета государственного строительного надзора г. Москвы (Мосгосстройнадзор) извещен, не явился.

**Повестка дня:**

**I.** Рассмотрение материалов о применении мер дисциплинарного воздействия по результатам внеплановой проверки Открытого акционерного общества «Авиационная промышленность» (Акт рег. № КО-73/13 от 10.06.13), проведенной в связи с обращением Первого заместителя председателя Мосгосстройнадзора В.В. Беякова (вх. № 969-НП от 21.05.13).

**Голосовали по утверждению повестки дня:**

**За - 4;**

**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно.**

**Слушали:** информацию председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства Хавки Н.Н. по вопросу повестки дня.

I. Комитетом государственного строительного надзора города Москвы в ходе проверки строительства объекта капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение корпусов № 1 и № 2 ФГУП «НИИ парашютостроения» по адресу: г. Москва, ВАО, Иркутская, вл. 2 выявлены нарушения требований проектной документации и технических регламентов, допущенные ОАО «Авиационная промышленность», являющейся членом СРО НП «МООСС». По окончании проведения проверки в адрес Партнерства было направлено обращение Первого заместителя председателя Мосгосстройнадзора В.В. Беякова с просьбой рассмотреть действия ОАО «Авиационная промышленность» в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (статья 55.14).

В соответствии с приказом генерального директора СРО НП «МООСС» от 27.05.13 № 127 проведена внеплановая контрольная проверка ОАО «Авиационная промышленность» по фактам, изложенным в обращении Мосгосстройнадзора. По результатам проведения проверки установлено, что из 5 пунктов, выявленных Мосгосстройнадзором нарушений, 4 устранены с нарушением указанных в предписании сроков. Срок устранения нарушений по п. 3 продлен Мосгосстройнадзором до 01.08.13.

13 июня 2013 г. (Протокол от 13.06.13г. №12) было проведено заседание Единой центральной контрольной комиссии СРО НП «МООСС», которая в ходе рассмотрения материалов пришла к следующему выводу:

Учитывая факты проведения строительно-монтажных работ ОАО «Авиационная промышленность» с отступлением от требования проекта, получившего положительное заключение Мосгосэкспертизы, без представления документов, подтверждающих правомерность внесения изменений в проект, такие нарушения, как:

- не выполнение гидроизоляции скатной кровли из профилированного листа подкровельной пленкой «Ютафол Д» (п. 5.5 альбом 177.СП-П-12/09/003-АС-1),

- устройство утепления чердачного перекрытия с толщиной слоя утеплителя из минераловатной плиты 40 мм вместо 120 мм (лист 28 раздела 3.5 «Энергоэффективность»), возможно квалифицировать как нарушение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (статья 25 «Требования к обеспечению защиты от влаги», и статья 13 «Требования энергетической

эффективности зданий и сооружений» соответственно, а также статья 15, пункт 10).

Принимая во внимание также срыв сроков устранения прочих нарушений, выявленных проверкой Мосгосстройнадзора, руководствуясь статьей 55.14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами контроля СРО НП «МООСС», материалы с результатами проверок ОАО «Авиационная промышленность» были направлены в Дисциплинарную комиссию СРО НП «МООСС» для принятия к указанной организации мер дисциплинарного воздействия.

При исследовании акта внеплановой проверки Открытого акционерного общества «Авиационная промышленность» (Акт рег. № КО-73/13 от 10.06.13), стало известно:

№	Предмет предписания (замечания)	Сроки устранения	Отметка об устранении
1.	Сварные соединения металлоконструкций кровли над 5-м этажом в осях 7/А-Г, 16-19/Б-Г, 22/А-Г на отм.+19.800м корпуса №1 имеют подрезы (глубиной более 1мм), непровары, неравномерное формирование катетов шва, непосредственно перед нанесением антикоррозионных покрытий не в полном объеме очищены от шлака, брызг металла.	до 29.03.2013г.	устранено
2.	Не представлены документы качества на материалы: профилированный настил Н60-845-0,7, минераловатные плиты РУФ баттс с коэффициентом теплопроводности=0,046Вт/мхград.С, гидроизоляционную мембрану «Изоспан», оконные блоки ПВХ с двухкамерным стеклопакетом, подтверждающие соответствие показателей качества, указанные в проектной документации.	до 29.03.2013г.	Выполнено 22.04.2013г.
3.	Не выполнена гидроизоляция подкровельной пленкой «Ютафол Д» скатной кровли из профилированного настила, толщина слоя утеплителя из минераловатной плиты для утепления чердачного перекрытия составляет 40мм вместо 120мм.	до 29.03.2013г.	Срок продлен до 01.08.2013г.
4.	Групповые сети освещения проложены в пластмассовых электротехнических коробах по строительным конструкциям, а не в металлических лотках.	до 29.03.2013г.	Выполнено 26.04.2013г.
5.	Разводка электросетей по чердаку выполнена в металлорукаве, а не в стальных трубах.	до 29.03.2013г.	Выполнено 26.04.2013г.

Следовательно, Открытое акционерное общество «Авиационная промышленность» принимало меры к устранению замечаний.

## **РЕШИЛИ:**

1. Применить меры дисциплинарного воздействия в отношении организации – члена СРО НП «МООСС» Открытого акционерного общества «Авиационная промышленность» вынесением предупреждения и указать на невозможность допущения нарушений требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, а также на необходимость обязательного исполнения предписаний Комитета государственного строительного надзора г. Москвы (Мосгосстройнадзор) в установленные сроки.

2. Открытому акционерному обществу «Авиационная промышленность» представить уведомление в адрес СРО НП «МООСС», в сроки, устанавливаемые Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы, об устранении выявленных нарушений.

3. Информацию о заседании Дисциплинарной комиссии разместить на сайте Партнерства и направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

4. Выписку из протокола о принятом решении направить Открытому акционерному обществу «Авиационная промышленность» и в Комитет государственного строительного надзора г. Москвы (Мосгосстройнадзор).

**Голосовали:**

**За - 4;**


**Против - 0;**

**Воздержалось – 0;**

**Единогласно**

**Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто.**

Председатель  
Дисциплинарной комиссии



**Хавка Николай Николаевич**